



ООО «Энергоресурс»

ООО «Энергоресурс»

150044, г. Ярославль,

Полушкина роша, 16, строение 666

тел. (4852) 58-64-41, (4852) 58-53-23

факс (4852) 58-53-22

<http://www.energo.yar.ru>

р/с 40702810100000002862

в АО «КРЕДПРОМБАНК» г. Ярославль,

БИК 047888786, к/с 30101810300000000786,

ИНН/КПП 7602076842/760201001

11.06.2021 г. № 81

на № _____ от _____

Заместителю главного инженера по
оперативно-технологическому и
ситуационному управлению-
начальнику ЦУС Филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»
Савченко С.П.

Направляем в Ваш адрес заполненные таблицы учета электрической
энергии в режимный день 16 июня 2021 года:

- 1) таблица № 1 почасовых записей показаний электрических счетчиков на
одном листе.
- 2) таблица показаний приборов на трансформаторах №1 и №2,
установленных на п/ст «Свободный труд» 110/6 кВ на одном листе.
- 3) таблица № 2 почасовых записей показаний электрических счётчиков
сторонних потребителей на одном листе.

Генеральный директор
ООО «Энергоресурс»



В.Ю. Воронин

Бугров Андрей Александрович
т. (4852) 58-53-25

Т А Б Л И Ц А № 1
почасовых записей показании электрических счетчиков
 в режимный день **16 июня 2021г.**

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ввод 1, Тр-р № 1 К - 9600			ввод 2, тр-р № 2 К - 9600			ввод 1 Тр-р № 1 К - 9600			ввод 2 Тр-р № 2 К - 9600		
	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.
0	9 489,386			8 096,243			4 748,060			4 016,586		
1	9 489,518	0,1	1 267	8 096,356	0,1	1 085	4 748,149	0,1	854	4 016,652	0,1	634
2	9 489,639	0,1	1 162	8 096,468	0,1	1 075	4 748,234	0,1	816	4 016,714	0,1	595
3	9 489,758	0,1	1 142	8 096,778	0,3	2 976	4 748,323	0,1	854	4 016,778	0,1	614
4	9 489,869	0,1	1 066	8 096,788	0,0	96	4 748,408	0,1	816	4 016,838	0,1	576
5	9 489,992	0,1	1 181	8 096,790	0,0	19	4 748,497	0,1	854	4 016,899	0,1	586
6	9 490,114	0,1	1 171	8 096,896	0,1	1 018	4 748,577	0,1	768	4 016,950	0,1	490
7	9 490,251	0,1	1 315	8 097,072	0,2	1 690	4 748,660	0,1	797	4 017,014	0,1	614
8	9 490,464	0,2	2 045	8 097,338	0,3	2 554	4 748,775	0,1	1 104	4 017,117	0,1	989
9	9 490,643	0,2	1 718	8 097,555	0,2	2 083	4 748,869	0,1	902	4 017,201	0,1	806
10	9 490,859	0,2	2 074	8 097,807	0,3	2 419	4 748,969	0,1	960	4 017,292	0,1	874
11	9 491,155	0,3	2 842	8 098,120	0,3	3 005	4 749,092	0,1	1 181	4 017,410	0,1	1 133
12	9 491,340	0,2	1 776	8 098,336	0,2	2 074	4 749,175	0,1	797	4 017,489	0,1	758
13	9 491,570	0,2	2 208	8 098,592	0,3	2 458	4 749,280	0,1	1 008	4 017,588	0,1	950
14	9 491,790	0,2	2 112	8 098,844	0,3	2 419	4 749,378	0,1	941	4 017,680	0,1	883
15	9 492,040	0,3	2 400	8 099,131	0,3	2 755	4 749,487	0,1	1 046	4 017,785	0,1	1 008
16	9 492,193	0,2	1 469	8 099,312	0,2	1 738	4 749,554	0,1	643	4 017,849	0,1	614
17	9 492,421	0,2	2 189	8 099,572	0,3	2 496	4 749,656	0,1	979	4 017,939	0,1	864
18	9 492,585	0,2	1 574	8 099,754	0,2	1 747	4 749,732	0,1	730	4 018,004	0,1	624
19	9 492,762	0,2	1 699	8 099,961	0,2	1 987	4 749,819	0,1	835	4 018,079	0,1	720
20	9 492,915	0,2	1 469	8 100,161	0,2	1 920	4 749,905	0,1	826	4 018,174	0,1	912
21	9 493,081	0,2	1 594	8 100,232	0,1	682	4 749,998	0,1	893	4 018,270	0,1	922
22	9 493,259	0,2	1 709	8 100,561	0,3	3 158	4 750,100	0,1	979	4 018,312	0,0	403
23	9 493,394	0,1	1 296	8 100,673	0,1	1 075	4 750,181	0,1	778	4 018,367	0,1	528
24	9 493,542	0,1	1 421	8 100,789	0,1	1 114	4 750,276	0,1	912	4 018,428	0,1	586
Итого			39 898			43 642			21 274			17 683

Генеральный директор



В.Ю. Воронин

почасовых записей показаний электрических счетчиков сторонних потребителей
 в режимный день 16 июня 2021г.

АО ЯргЭТ, АО опытный з-д "Паксистем"

наименование потребителей

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия											
	АО ЯргЭТ, фид. 33			АО ЯргЭТ, фид. 35			АО "Оп. з-д "Паксистем", фид. 18			АО ЯргЭТ, фид. 33			АО ЯргЭТ, фид. 35			АО "Оп. з-д "Паксистем", фид. 18		
	расчетн. коэф.	Показания счетчика	Расход эл. эн. за час	расчетн. коэф.	Показания счетчика	Расход эл. эн. за час	расчетн. коэф.	Показания счетчика	Расход эл. эн. за час	расчетн. коэф.	Показания счетчика	Расход эл. эн. за час	расчетн. коэф.	Показания счетчика	Расход эл. эн. за час	расчетн. коэф.	Показания счетчика	Расход эл. эн. за час
0		4 221,638		33,181		9777,731		1 777,406		3,678		3016,609		3016,609				
1	0,01	4 221,650	43	33,181	0,00	9777,802	0,07	1 777,426	0,02	72	0,00	0	0,03	3016,643	0,03	61		
2	0,01	4 221,660	36	33,181	0,00	9777,877	0,08	1 777,446	0,02	72	0,00	0	0,03	3016,677	0,03	61		
3	0,01	4 221,670	36	33,181	0,00	9777,949	0,07	1 777,466	0,02	72	0,00	0	0,03	3016,711	0,03	61		
4	0,01	4 221,680	36	33,181	0,00	9778,013	0,06	1 777,486	0,02	72	0,00	0	0,03	3016,745	0,03	61		
5	0,01	4 221,692	43	33,181	0,00	9778,079	0,07	1 777,507	0,02	76	0,00	0	0,04	3016,780	0,04	63		
6	0,03	4 221,719	97	33,181	0,00	9778,186	0,11	1 777,526	0,02	68	0,00	0	0,03	3016,813	0,03	59		
7	0,04	4 221,763	158	33,181	0,00	9778,329	0,14	1 777,546	0,02	72	0,00	0	0,05	3016,860	0,05	85		
8	0,09	4 221,848	306	33,181	0,00	9778,582	0,25	1 777,574	0,03	101	0,00	0	0,07	3016,930	0,07	126		
9	0,07	4 221,914	238	33,181	0,00	9778,784	0,20	1 777,593	0,02	68	0,00	0	0,06	3016,992	0,06	112		
10	0,08	4 221,996	295	33,181	0,00	9779,030	0,25	1 777,614	0,02	76	0,00	0	0,07	3017,061	0,07	124		
11	0,10	4 222,096	360	33,181	0,00	9779,329	0,30	1 777,642	0,03	101	0,00	0	0,09	3017,153	0,09	166		
12	0,06	4 222,158	223	33,181	0,00	9779,514	0,18	1 777,660	0,02	65	0,00	0	0,06	3017,209	0,06	101		
13	0,07	4 222,229	256	33,181	0,00	9779,704	0,19	1 777,682	0,02	79	0,00	0	0,08	3017,293	0,08	151		
14	0,08	4 222,305	274	33,181	0,00	9779,928	0,22	1 777,703	0,02	76	0,00	0	0,07	3017,368	0,07	135		
15	0,10	4 222,404	356	33,181	0,00	9780,205	0,28	1 777,729	0,03	94	0,00	0	0,09	3017,454	0,09	155		
16	0,06	4 222,463	212	33,181	0,00	9780,381	0,18	1 777,745	0,02	58	0,00	0	0,05	3017,508	0,05	97		
17	0,09	4 222,552	320	33,181	0,00	9780,654	0,27	1 777,769	0,02	86	0,00	0	0,06	3017,572	0,06	115		
18	0,07	4 222,622	252	33,181	0,00	9780,879	0,23	1 777,789	0,02	72	0,00	0	0,05	3017,623	0,05	92		
19	0,08	4 222,699	277	33,181	0,00	9781,120	0,24	1 777,812	0,02	83	0,00	0	0,06	3017,681	0,06	104		
20	0,06	4 222,754	198	33,181	0,00	9781,375	0,25	1 777,834	0,02	79	0,00	0	0,06	3017,740	0,06	106		
21	0,05	4 222,807	191	33,181	0,00	9781,610	0,24	1 777,854	0,02	72	0,00	0	0,06	3017,797	0,06	103		
22	0,04	4 222,843	130	33,181	0,00	9781,842	0,23	1 777,877	0,02	83	0,00	0	0,06	3017,853	0,06	101		
23	0,02	4 222,867	86	33,181	0,00	9781,918	0,08	1 777,894	0,02	61	0,00	0	0,03	3017,885	0,03	58		
24	0,02	4 222,885	65	33,181	0,00	9781,995	0,08	1 777,913	0,02	68	0,00	0	0,03	3017,916	0,03	56		
Итого			4 489			7 675				1825		0				2 353		

Генеральный директор

В.Ю. Воронин



150003, г. Ярославль

Северная п/ст,

Служба электрических режимов
центра управления сетями

ПОКАЗАНИЯ

приборов на трансформаторах № 1 и № 2, установленных
на п/ст "Свободный труд" 110/6 кВ ООО "Энергоресурс"
16 июня 2021г.

Часы суток	трансформатор № 1			трансформатор № 2		
	I (A)	U (кВ)	положен. анцапф.	I (A)	U (кВ)	положен. анцапф.
0	122	6,6	6	110	6,4	3
1	119	6,7	6	109	6,5	3
2	139	6,6	6	113	6,5	3
3	129	6,6	6	102	6,5	3
4	142	6,6	6	98	6,5	3
5	119	6,6	6	96	6,4	3
6	141	6,5	6	129	6,4	3
7	197	6,5	6	186	6,4	3
8	198	6,5	6	245	6,3	3
9	207	6,4	6	242	6,2	3
10	222	6,4	6	246	6,2	3
11	222	6,4	6	247	6,2	3
12	218	6,4	6	265	6,2	3
13	200	6,4	6	252	6,2	3
14	213	6,4	6	254	6,2	3
15	192	6,4	6	218	6,2	3
16	180	6,4	6	236	6,2	3
17	183	6,4	6	200	6,2	3
18	164	6,5	6	206	6,3	3
19	160	6,5	6	211	6,3	3
20	154	6,4	6	203	6,3	3
21	154	6,4	6	203	6,3	3
22	144	6,6	6	139	6,4	3
23	144	6,6	6	96	6,4	3
24	144	6,5	6	96	6,4	3

Генеральный директор



В.Ю. Воронин