

**ТАБЛИЦА № 1**  
**почасовых записей показаний электрических счетчиков**  
**в режимный день 18 декабря 2019г.**

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ввод 1, Тр-р № 1 К - 9600			ввод 2, тр-р № 2 К - 9600			ввод 1 Тр-р № 1 К - 9600			ввод 2 Тр-р № 2 К - 9600		
	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.
0	7 082,543			6 092,499			3 689,094			3 265,197		
1	7 082,711	0,2	1 613	6 092,627	0,1	1 229	3 689,198	0,1	998	3 265,261	0,1	614
2	7 082,891	0,2	1 728	6 092,731	0,1	998	3 689,322	0,1	1 190	3 265,310	0,0	470
3	7 083,017	0,1	1 210	6 092,856	0,1	1 200	3 689,426	0,1	998	3 265,448	0,1	1 325
4	7 083,246	0,2	2 198	6 093,070	0,2	2 054	3 689,538	0,1	1 075	3 265,472	0,0	230
5	7 083,430	0,2	1 766	6 093,149	0,1	758	3 689,651	0,1	1 085	3 265,516	0,0	422
6	7 083,585	0,2	1 488	6 093,232	0,1	797	3 689,745	0,1	902	3 265,561	0,0	432
7	7 083,793	0,2	1 997	6 093,394	0,2	1 555	3 689,852	0,1	1 027	3 265,624	0,1	605
8	7 084,040	0,2	2 371	6 093,612	0,2	2 093	3 689,968	0,1	1 114	3 265,697	0,1	701
9	7 084,314	0,3	2 630	6 093,839	0,2	2 179	3 690,089	0,1	1 162	3 265,773	0,1	730
10	7 084,668	0,4	3 398	6 094,113	0,3	2 630	3 690,245	0,2	1 498	3 265,868	0,1	912
11	7 084,992	0,3	3 110	6 094,357	0,2	2 342	3 690,385	0,1	1 344	3 265,952	0,1	806
12	7 085,289	0,3	2 851	6 094,579	0,2	2 131	3 690,514	0,1	1 238	3 266,025	0,1	701
13	7 085,680	0,4	3 754	6 094,810	0,2	2 218	3 690,679	0,2	1 584	3 266,107	0,1	787
14	7 086,040	0,4	3 456	6 095,035	0,2	2 160	3 690,823	0,1	1 382	3 266,190	0,1	797
15	7 086,415	0,4	3 600	6 095,244	0,2	2 006	3 690,970	0,1	1 411	3 266,271	0,1	778
16	7 086,760	0,3	3 312	6 095,451	0,2	1 987	3 691,113	0,1	1 373	3 266,344	0,1	701
17	7 087,090	0,3	3 168	6 095,655	0,2	1 958	3 691,251	0,1	1 325	3 266,414	0,1	672
18	7 087,412	0,3	3 091	6 095,841	0,2	1 786	3 691,389	0,1	1 325	3 266,484	0,1	672
19	7 087,609	0,2	1 891	6 095,943	0,1	979	3 691,470	0,1	778	3 266,525	0,0	394
20	7 087,859	0,3	2 400	6 096,090	0,1	1 411	3 691,599	0,1	1 238	3 266,589	0,1	614
21	7 088,047	0,2	1 805	6 096,225	0,1	1 296	3 691,707	0,1	1 037	3 266,647	0,1	557
22	7 088,235	0,2	1 805	6 096,364	0,1	1 334	3 691,818	0,1	1 066	3 266,712	0,1	624
23	7 088,449	0,2	2 054	6 096,507	0,1	1 373	3 691,925	0,1	1 027	3 266,779	0,1	643
24	7 088,623	0,2	1 670	6 096,633	0,1	1 210	3 692,018	0,1	893	3 266,839	0,1	576
<b>итого</b>			<b>58 368</b>			<b>39 686</b>			<b>28 070</b>			<b>15 763</b>

Генеральный директор



В.Ю. Воронин

Т А Б Л И Ц А № 2

почасовых записей показаний электрических счетчиков сторонних потребителей  
 в режимный день 18 декабря 2019г.

ОАО ЯргЭТ, АО опытный з-д "Паксистем"

наименование потребителей

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия											
	ОАО ЯргЭТ, фид. 33			ОАО ЯргЭТ, фид. 35			АО "Оп. з-д "Паксистем", фид. 18			ОАО ЯргЭТ, фид. 33			ОАО ЯргЭТ, фид. 35			АО "Оп. з-д "Паксистем" фид. 18		
	расчетн. коэф.	Показания счетчика	Расход эл. энергии за час	расчетн. коэф.	Показание счетчика	Расход эл. энергии за час	расчетн. коэф.	Показание счетчика	Расход эл. энергии за час	расчетн. коэф.	Показание счетчика	Расход эл. энергии за час	расчетн. коэф.	Показание счетчика	Расход эл. энергии за час	расчетн. коэф.	Показание счетчика	Расход эл. энергии за час
0	3 432,217		27,662		7885,132		1 431,852		3,531		2398,928		3,531		2398,928			
1	3 432,234	0,02	61	27,663	0,00	4	7885,239	0,11	193	1 431,871	0,02	68	3,531	0,00	0	2398,964	0,04	65
2	3 432,248	0,01	50	27,664	0,00	4	7885,342	0,10	185	1 431,891	0,02	72	3,531	0,00	0	2398,999	0,03	63
3	3 432,262	0,01	50	27,665	0,00	4	7885,427	0,09	153	1 431,913	0,02	79	3,531	0,00	0	2399,020	0,02	38
4	3 432,278	0,02	58	27,666	0,00	4	7885,560	0,13	239	1 431,936	0,02	83	3,531	0,00	0	2399,101	0,08	146
5	3 432,297	0,02	68	27,667	0,00	4	7885,682	0,12	220	1 431,951	0,02	54	3,531	0,00	0	2399,115	0,01	25
6	3 432,334	0,04	133	27,668	0,00	4	7885,773	0,09	164	1 431,968	0,02	61	3,531	0,00	0	2399,145	0,03	54
7	3 432,416	0,08	295	27,669	0,00	4	7885,989	0,22	389	1 431,993	0,02	90	3,531	0,00	0	2399,189	0,04	79
8	3 432,514	0,10	353	27,670	0,00	4	7886,232	0,24	437	1 432,018	0,03	90	3,531	0,00	0	2399,250	0,06	110
9	3 432,620	0,11	382	27,670	0,00	0	7886,462	0,23	414	1 432,044	0,03	94	3,531	0,00	0	2399,332	0,08	148
10	3 432,744	0,12	446	27,671	0,00	4	7886,783	0,32	578	1 432,073	0,03	104	3,531	0,00	0	2399,440	0,11	194
11	3 432,854	0,11	396	27,672	0,00	4	7887,097	0,31	565	1 432,098	0,02	90	3,531	0,00	0	2399,546	0,11	191
12	3 432,955	0,10	364	27,672	0,00	0	7887,355	0,26	464	1 432,122	0,02	86	3,531	0,00	0	2399,625	0,08	142
13	3 433,061	0,11	382	27,673	0,00	4	7887,656	0,30	542	1 432,146	0,02	86	3,531	0,00	0	2399,721	0,10	173
14	3 433,155	0,09	338	27,674	0,00	4	7887,970	0,31	565	1 432,169	0,02	83	3,531	0,00	0	2399,814	0,09	167
15	3 433,261	0,11	382	27,675	0,00	4	7888,213	0,24	437	1 432,194	0,02	90	3,531	0,00	0	2399,914	0,10	180
16	3 433,374	0,11	407	27,675	0,00	0	7888,434	0,22	398	1 432,221	0,03	97	3,531	0,00	0	2399,985	0,07	128
17	3 433,495	0,12	436	27,676	0,00	4	7888,654	0,22	396	1 432,250	0,03	104	3,531	0,00	0	2400,037	0,05	94
18	3 433,631	0,14	490	27,677	0,00	4	7888,889	0,23	423	1 432,283	0,03	119	3,531	0,00	0	2400,095	0,06	104
19	3 433,706	0,08	270	27,677	0,00	0	7889,027	0,14	248	1 432,301	0,02	65	3,531	0,00	0	2400,127	0,03	58
20	3 433,809	0,10	371	27,678	0,00	4	7889,235	0,21	374	1 432,330	0,03	104	3,531	0,00	0	2400,174	0,05	85
21	3 433,882	0,07	263	27,679	0,00	4	7889,406	0,17	308	1 432,352	0,02	79	3,531	0,00	0	2400,216	0,04	76
22	3 433,939	0,06	205	27,680	0,00	4	7889,533	0,13	229	1 432,374	0,02	79	3,531	0,00	0	2400,256	0,04	72
23	3 433,977	0,04	137	27,681	0,00	4	7889,710	0,18	319	1 432,395	0,02	76	3,531	0,00	0	2400,295	0,04	70
24	3 434,002	0,03	90	27,681	0,00	0	7889,816	0,11	191	1 432,413	0,02	65	3,531	0,00	0	2400,329	0,03	61
Итого			6 426			68			8 431			2020			0			2 522

Генеральный директор

В.Ю. Воронин



150003, г. Ярославль

Северная п/ст,

Служба электрических режимов  
центра управления сетями

## ПОКАЗАНИЯ

приборов на трансформаторах № 1 и № 2, установленных  
на п/ст "Свободный труд" 110/6 кВ ООО "Энергоресурс"

18 декабря 2019г.

Часы суток	трансформатор № 1			трансформатор № 2		
	I (A)	U (кВ)	положен. анцапф.	I (A)	U (кВ)	положен. анцапф.
0	250	6,1	6	200	6,0	3
1	200	6,1	6	150	6,0	3
2	150	6,1	6	150	6,0	3
3	150	6,1	6	100	6,0	3
4	200	6,1	6	100	6,0	3
5	200	6,1	6	100	6,0	3
6	200	6,1	6	100	6,0	3
7	200	6,1	6	150	6,0	3
8	250	6,1	6	220	6,0	3
9	270	6,1	6	230	6,0	3
10	330	6,1	6	230	6,0	3
11	300	6,1	6	250	6,0	3
12	290	6,1	6	200	6,0	3
13	360	6,1	6	200	6,0	3
14	350	6,1	6	210	6,0	3
15	340	6,1	6	190	6,0	3
16	300	6,1	6	180	6,0	3
17	320	6,1	6	160	6,0	3
18	240	6,1	6	130	6,0	3
19	260	6,1	6	130	6,0	3
20	240	6,1	6	130	6,0	3
21	180	6,1	6	130	6,0	3
22	180	6,1	6	130	6,0	3
23	170	6,1	6	120	6,0	3
24	180	6,1	6	120	6,0	3

Генеральный директор



В.Ю. Воронин