

**ТАБЛИЦА № 1**  
**почасовых записей показаний электрических счетчиков**  
**в режимный день 20 июня 2018г.**

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ввод 1, Тр-р № 1 К - 9600			ввод 2, тр-р № 2 К - 9600			ввод 1 Тр-р № 1 К - 9600			ввод 2 Тр-р № 2 К - 9600		
	Показания счетчика	разность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	разность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	разность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	разность	расход эл.энерг.
0	4 472,500			4 417,940			2 303,755			2 492,819		
1	4 472,548	0,0	461	4 417,954	0,0	134	2 303,761	0,0	58	2 492,871	0,1	499
2	4 472,593	0,0	432	4 417,968	0,0	134	2 303,769	0,0	77	2 492,899	0,0	269
3	4 472,632	0,0	374	4 418,006	0,0	365	2 303,777	0,0	77	2 492,940	0,0	394
4	4 472,683	0,1	490	4 418,101	0,1	912	2 303,862	0,1	816	2 492,973	0,0	317
5	4 472,762	0,1	758	4 418,236	0,1	1 296	2 303,906	0,0	422	2 492,991	0,0	173
6	4 472,805	0,0	413	4 418,346	0,1	1 056	2 304,009	0,1	989	2 493,027	0,0	346
7	4 472,877	0,1	691	4 418,413	0,1	643	2 304,057	0,0	461	2 493,064	0,0	355
8	4 473,060	0,2	1 757	4 418,575	0,2	1 555	2 304,173	0,1	1 114	2 493,154	0,1	864
9	4 473,203	0,1	1 373	4 418,694	0,1	1 142	2 304,252	0,1	758	2 493,223	0,1	662
10	4 473,400	0,2	1 891	4 418,858	0,2	1 574	2 304,357	0,1	1 008	2 493,317	0,1	902
11	4 473,591	0,2	1 834	4 419,022	0,2	1 574	2 304,460	0,1	989	2 493,415	0,1	941
12	4 473,741	0,1	1 440	4 419,142	0,1	1 152	2 304,549	0,1	854	2 493,495	0,1	768
13	4 473,907	0,2	1 594	4 419,296	0,2	1 478	2 304,649	0,1	960	2 493,579	0,1	806
14	4 474,177	0,3	2 592	4 419,496	0,2	1 920	2 304,759	0,1	1 056	2 493,679	0,1	960
15	4 474,316	0,1	1 334	4 419,609	0,1	1 085	2 304,875	0,1	1 114	2 493,762	0,1	797
16	4 474,476	0,2	1 536	4 419,711	0,1	979	2 304,899	0,0	230	2 493,821	0,1	566
17	4 474,623	0,1	1 411	4 419,835	0,1	1 190	2 305,026	0,1	1 219	2 493,884	0,1	605
18	4 474,783	0,2	1 536	4 419,925	0,1	864	2 305,096	0,1	672	2 493,949	0,1	624
19	4 474,928	0,1	1 392	4 420,052	0,1	1 219	2 305,174	0,1	749	2 493,998	0,0	470
20	4 475,047	0,1	1 142	4 420,155	0,1	989	2 305,238	0,1	614	2 494,055	0,1	547
21	4 475,158	0,1	1 066	4 420,252	0,1	931	2 305,300	0,1	595	2 494,111	0,1	538
22	4 475,236	0,1	749	4 420,330	0,1	749	2 305,354	0,1	518	2 494,156	0,0	432
23	4 475,306	0,1	672	4 420,410	0,1	768	2 305,403	0,0	470	2 494,197	0,0	394
24	4 475,377	0,1	682	4 420,496	0,1	826	2 305,449	0,0	442	2 494,239	0,0	403
<b>итого</b>			<b>27 619</b>			<b>24 538</b>			<b>16 262</b>			<b>13 632</b>

Генеральный директор



Т.В. Драгун

**ТАБЛИЦА № 2**  
 почасовых записей показаний электрических счетчиков сторонних потребителей  
 в режимный день 20 июня 2018г.

МУП ЯрГЭТ, ОАО опытный з-д "Паксистем"

наименование потребителей

Часы суток	Активная энергия									Реактивная энергия								
	МУП ЯрГЭТ, фид. 33			МУП ЯрГЭТ, фид. 35			Оп. з-д "Паксистем", фид. 18			МУП ЯрГЭТ, фид. 33			МУП ЯрГЭТ, фид. 35			Оп. з-д "Паксистем", фид. 18		
	расчетн.коэф. 3600			расчетн.коэф. 3600			расчетн.коэф. 1800			расчетн.коэф. 3600			расчетн.коэф. 3600			расчетн.коэф. 1800		
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час	Показания счетчика	Разность	Расход эл.зн. за час	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час	Показания счетчика	Разность	Расход эл.зн. за час	Показания счетчика	Разность	Расход эл.зн. за час	Показания счетчика	Разность	Расход эл.зн. за час
0	2 643,478			23,658			6157,128			1 137,269			2,991			1954,820		
1	2 643,492	0,01	50	23,658	0,00	0	6157,136	0,01	14	1 137,271	0,00	7	2,991	0,00	0	1954,824	0,00	7
2	2 643,506	0,01	50	23,658	0,00	0	6157,146	0,01	18	1 137,286	0,02	54	2,991	0,00	0	1954,831	0,01	13
3	2 643,518	0,01	43	23,658	0,00	0	6157,211	0,07	117	1 137,293	0,01	25	2,991	0,00	0	1954,899	0,07	122
4	2 643,529	0,01	40	23,658	0,00	0	6157,278	0,07	121	1 137,321	0,03	101	2,991	0,00	0	1954,902	0,00	5
5	2 643,549	0,02	72	23,658	0,00	0	6157,320	0,04	76	1 137,346	0,03	90	2,991	0,00	0	1954,948	0,05	83
6	2 643,570	0,02	76	23,658	0,00	0	6157,399	0,08	142	1 137,371	0,03	90	2,991	0,00	0	1954,952	0,00	7
7	2 643,616	0,05	166	23,658	0,00	0	6157,449	0,05	90	1 137,389	0,02	65	2,991	0,00	0	1954,960	0,01	14
8	2 643,711	0,09	342	23,658	0,00	0	6157,507	0,06	104	1 137,416	0,03	97	2,991	0,00	0	1954,985	0,02	45
9	2 643,781	0,07	252	23,658	0,00	0	6157,762	0,26	459	1 137,434	0,02	65	2,991	0,00	0	1955,112	0,13	229
10	2 643,869	0,09	317	23,658	0,00	0	6157,930	0,17	302	1 137,458	0,02	86	2,991	0,00	0	1955,198	0,09	155
11	2 643,953	0,08	302	23,658	0,00	0	6158,110	0,18	324	1 137,482	0,02	86	2,991	0,00	0	1955,304	0,11	191
12	2 644,020	0,07	241	23,658	0,00	0	6158,230	0,12	216	1 137,502	0,02	72	2,991	0,00	0	1955,384	0,08	144
13	2 644,089	0,07	248	23,658	0,00	0	6158,359	0,13	232	1 137,525	0,02	83	2,991	0,00	0	1955,457	0,07	131
14	2 644,179	0,09	324	23,658	0,00	0	6158,519	0,16	288	1 137,550	0,02	90	2,991	0,00	0	1955,557	0,10	180
15	2 644,265	0,09	310	23,658	0,00	0	6158,662	0,14	257	1 137,577	0,03	97	2,991	0,00	0	1955,656	0,10	178
16	2 644,345	0,08	288	23,658	0,00	0	6158,772	0,11	198	1 137,601	0,02	86	2,991	0,00	0	1955,755	0,10	178
17	2 644,437	0,09	331	23,658	0,00	0	6158,863	0,09	164	1 137,626	0,02	90	2,991	0,00	0	1955,767	0,01	22
18	2 644,577	0,14	504	23,658	0,00	0	6158,948	0,09	153	1 137,651	0,03	90	2,991	0,00	0	1955,797	0,03	54
19	2 644,619	0,04	151	23,658	0,00	0	6159,038	0,09	162	1 137,679	0,03	101	2,991	0,00	0	1955,821	0,02	43
20	2 644,677	0,06	209	23,658	0,00	0	6159,123	0,09	153	1 137,702	0,02	83	2,991	0,00	0	1955,860	0,04	70
21	2 644,727	0,05	180	23,658	0,00	0	6159,184	0,06	110	1 137,725	0,02	83	2,991	0,00	0	1955,886	0,03	47
22	2 644,759	0,03	115	23,658	0,00	0	6159,244	0,06	108	1 137,743	0,02	65	2,991	0,00	0	1955,913	0,03	49
23	2 644,788	0,03	104	23,658	0,00	0	6159,310	0,07	119	1 137,763	0,02	72	2,991	0,00	0	1955,940	0,03	49
24	2 644,819	0,03	112	23,658	0,00	0	6159,371	0,06	110	1 137,784	0,02	76	2,991	0,00	0	1955,965	0,02	45
<b>Итого</b>			<b>4 828</b>			<b>0</b>			<b>4 037</b>			<b>1854</b>			<b>0</b>			<b>2 061</b>

Генеральный директор



Т.В. Драгун

150003, г. Ярославль

Северная п/ст,

Служба электрических режимов  
центра управления сетями

## ПОКАЗАНИЯ

приборов на трансформаторах № 1 и № 2, установленных  
на п/ст "Свободный труд" 110/6 кВ ООО "Энергоресурс"  
20 июня 2018г.

Часы суток	трансформатор № 1			трансформатор № 2		
	I (А)	U (кВ)	положен. анцаф.	I (А)	U (кВ)	положен. анцаф.
0	120	6,1	6	110	6,0	3
1	120	6,1	6	110	6,0	3
2	120	6,1	6	110	6,3	3
3	120	6,1	6	110	6,6	3
4	120	6,3	6	110	6,8	3
5	120	6,4	6	110	6,1	3
6	120	6,5	6	110	6,1	3
7	120	6,3	6	110	6,1	3
8	177	6,1	6	149	6,1	3
9	177	6,3	6	149	6,3	3
10	175	6,2	6	149	6,3	3
11	172	6,3	6	157	6,6	3
12	173	6,3	6	150	6,2	3
13	179	6,1	6	143	6,2	3
14	166	6,0	6	133	6,0	3
15	152	6,0	6	120	6,0	3
16	132	6,1	6	116	6,2	3
17	116	6,0	6	112	6,3	3
18	130	6,0	6	112	6,0	3
19	144	6,0	6	112	6,0	3
20	125	6,4	6	110	6,2	3
21	125	6,4	6	110	6,2	3
22	120	6,4	6	110	6,2	3
23	120	6,4	6	110	6,2	3
24	120	6,4	6	110	6,2	3

Генеральный директор



Т.В. Драгун