

Т А Б Л И Ц А № 1
почасовых записей показаний электрических счетчиков
в режимный день 20 декабря 2017г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ввод 1, Тр-р № 1 К - 9600			ввод 2, тр-р № 2 К - 9600			ввод 1 Тр-р № 1 К - 9600			ввод 2 Тр-р № 2 К - 9600		
	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.
0	3 677,393			3 814,260			1 874,002			2 193,467		
1	3 677,523	0,1	1 245	3 814,428	0,2	1 615	1 874,096	0,1	905	2 193,543	0,1	732
2	3 677,665	0,1	1 364	3 814,586	0,2	1 518	1 874,182	0,1	829	2 193,617	0,1	711
3	3 677,812	0,1	1 409	3 814,740	0,2	1 470	1 874,268	0,1	825	2 193,690	0,1	700
4	3 677,948	0,1	1 310	3 814,876	0,1	1 309	1 874,344	0,1	731	2 193,755	0,1	619
5	3 678,130	0,2	1 748	3 815,035	0,2	1 524	1 874,439	0,1	911	2 193,830	0,1	727
6	3 678,296	0,2	1 590	3 815,184	0,1	1 432	1 874,524	0,1	816	2 193,897	0,1	636
7	3 678,476	0,2	1 731	3 815,361	0,2	1 700	1 874,608	0,1	809	2 193,967	0,1	674
8	3 678,729	0,3	2 427	3 815,583	0,2	2 131	1 874,723	0,1	1 100	2 194,065	0,1	944
9	3 679,040	0,3	2 986	3 815,852	0,3	2 582	1 874,852	0,1	1 238	2 194,177	0,1	1 075
10	3 679,391	0,4	3 370	3 816,141	0,3	2 774	1 875,001	0,1	1 430	2 194,298	0,1	1 162
11	3 679,692	0,3	2 890	3 816,398	0,3	2 467	1 875,123	0,1	1 171	2 194,403	0,1	1 008
12	3 679,987	0,3	2 832	3 816,673	0,3	2 640	1 875,247	0,1	1 190	2 194,512	0,1	1 046
13	3 680,229	0,2	2 323	3 816,914	0,2	2 314	1 875,359	0,1	1 075	2 194,615	0,1	989
14	3 680,497	0,3	2 573	3 817,179	0,3	2 544	1 875,484	0,1	1 200	2 194,725	0,1	1 056
15	3 680,785	0,3	2 765	3 817,422	0,2	2 333	1 875,597	0,1	1 085	2 194,818	0,1	893
16	3 681,059	0,3	2 630	3 817,671	0,2	2 390	1 875,703	0,1	1 018	2 194,910	0,1	883
17	3 681,346	0,3	2 755	3 817,922	0,3	2 410	1 875,801	0,1	941	2 194,995	0,1	816
18	3 681,591	0,2	2 352	3 818,134	0,2	2 035	1 875,896	0,1	912	2 195,070	0,1	720
19	3 681,814	0,2	2 141	3 818,337	0,2	1 949	1 875,991	0,1	912	2 195,143	0,1	701
20	3 682,028	0,2	2 054	3 818,543	0,2	1 978	1 876,077	0,1	826	2 195,216	0,1	701
21	3 682,227	0,2	1 910	3 818,714	0,2	1 642	1 876,157	0,1	768	2 195,287	0,1	682
22	3 682,436	0,2	2 006	3 818,930	0,2	2 074	1 876,236	0,1	758	2 195,364	0,1	739
23	3 682,597	0,2	1 546	3 819,070	0,1	1 344	1 876,306	0,1	672	2 195,428	0,1	614
24	3 682,664	0,1	643	3 819,135	0,1	624	1 876,339	0,0	317	2 195,457	0,0	278
Итого			50 601			46 799			22 440			19 107

Генеральный директор



В.Ю.Воронин

ТАБЛИЦА № 2

почасовых записей показаний электрических счетчиков сторонних потребителей
в режимный день 20 декабря 2017г.

МУП ЯргЭТ, ОАО опытный з-д "Паксистем"

наименование потребителей

Часы суток	Активная энергия									Реактивная энергия								
	АО ЯргЭТ, фид. 33			МУП ЯргЭТ, фид. 35			Оп. з-д "Паксистем", фид. 18			АО ЯргЭТ фид. 33			МУП ЯргЭТ фид. 35			Оп. з-д "Паксистем" фид. 18		
	расчетн.коэф. 3600			расчетн.коэф. 3600			расчетн.коэф. 1800			расчетн.коэф. 3600			расчетн.коэф. 3600			расчетн.коэф. 1800		
	Показания счетчика	Раз- ность	Расход эл.энергии за час	Показани счетчика	Раз- ность	Расход эл.эн. за час	Показания счетчика	Раз- ность	Расход эл.энергии за час	Показания счетчика	Раз- ность	Расход эл.эн. за час	Показания счетчика	Раз- ность	Расход эл.эн. за час	Показания счетчика	Раз- ность	Расход эл.эн. за час
0	2 356,339			14,989			5508,954			1 029,477			1,351			1738,2534		
1	2 356,356	0,02	61	14,990	0,00	1	5509,060	0,11	191	1 029,494	0,02	61	1,351	0,00	0	1738,2936	0,04	72
2	2 356,371	0,01	53	14,990	0,00	1	5509,155	0,10	171	1 029,511	0,02	63	1,351	0,00	0	1738,3348	0,04	74
3	2 356,385	0,01	50	14,991	0,00	1	5509,261	0,11	190	1 029,529	0,02	63	1,351	0,00	0	1738,3761	0,04	74
4	2 356,397	0,01	45	14,991	0,00	1	5509,345	0,08	151	1 029,544	0,02	55	1,351	0,00	0	1738,4133	0,04	67
5	2 356,417	0,02	69	14,991	0,00	1	5509,455	0,11	198	1 029,564	0,02	70	1,351	0,00	0	1738,4593	0,05	83
6	2 356,459	0,04	153	14,992	0,00	1	5509,581	0,13	226	1 029,584	0,02	71	1,351	0,00	0	1738,5024	0,04	78
7	2 356,540	0,08	289	14,992	0,00	1	5509,788	0,21	373	1 029,606	0,02	80	1,351	0,00	0	1738,5471	0,04	80
8	2 356,645	0,11	380	14,992	0,00	1	5510,014	0,23	406	1 029,629	0,02	83	1,351	0,00	0	1738,604	0,06	102
9	2 356,778	0,13	479	14,993	0,00	1	5510,303	0,29	520	1 029,656	0,03	97	1,351	0,00	0	1738,691	0,09	157
10	2 356,912	0,13	482	14,993	0,00	2	5510,637	0,33	601	1 029,684	0,03	101	1,351	0,00	0	1738,796	0,11	189
11	2 357,024	0,11	403	14,993	0,00	1	5510,932	0,30	531	1 029,707	0,02	83	1,351	0,00	0	1738,891	0,10	171
12	2 357,119	0,10	342	14,994	0,00	1	5511,223	0,29	524	1 029,728	0,02	76	1,351	0,00	0	1738,961	0,07	126
13	2 357,211	0,09	331	14,994	0,00	1	5511,491	0,27	482	1 029,748	0,02	72	1,351	0,00	0	1739,054	0,09	167
14	2 357,314	0,10	371	14,994	0,00	1	5511,799	0,31	554	1 029,770	0,02	79	1,351	0,00	0	1739,155	0,10	182
15	2 357,429	0,12	414	14,995	0,00	1	5512,108	0,31	556	1 029,794	0,02	86	1,351	0,00	0	1739,250	0,10	171
16	2 357,557	0,13	461	14,995	0,00	1	5512,445	0,34	607	1 029,821	0,03	97	1,351	0,00	0	1739,346	0,10	173
17	2 357,686	0,13	464	14,996	0,00	1	5512,764	0,32	574	1 029,849	0,03	101	1,351	0,00	0	1739,413	0,07	121
18	2 357,811	0,13	450	14,996	0,00	1	5513,051	0,29	517	1 029,876	0,03	97	1,351	0,00	0	1739,473	0,06	108
19	2 357,923	0,11	403	14,996	0,00	1	5513,269	0,22	392	1 029,900	0,02	86	1,351	0,00	0	1739,521	0,05	86
20	2 357,998	0,08	270	14,996	0,00	1	5513,480	0,21	380	1 029,921	0,02	76	1,351	0,00	0	1739,568	0,05	85
21	2 358,062	0,06	230	14,996	0,00	0	5513,674	0,19	349	1 029,940	0,02	68	1,351	0,00	0	1739,614	0,05	83
22	2 358,114	0,05	187	14,996	0,00	0	5513,868	0,19	349	1 029,961	0,02	76	1,351	0,00	0	1739,664	0,05	90
23	2 358,150	0,04	130	14,996	0,00	0	5513,969	0,10	182	1 029,978	0,02	61	1,351	0,00	0	1739,702	0,04	68
24	2 358,164	0,01	50	14,996	0,00	0	5514,011	0,04	76	1 029,986	0,01	29	1,351	0,00	0	1739,718	0,02	29
Итого			6 569			25			9 102			1832			0			2 636

Генеральный директор

В.Ю.Воронин

150003, г. Ярославль

Северная п/ст,

Служба электрических режимов
центра управления сетями

ПОКАЗАНИЯ

приборов на трансформаторах № 1 и № 2, установленных
на п/ст "Свободный труд" 110/6 кВ ООО "Энергоресурс"
20 декабря 2017г.

Часы суток	трансформатор № 1			трансформатор № 2		
	I (A)	U (кВ)	положен. анцапф.	I (A)	U (кВ)	положен. анцапф.
0	150	6,3	6	150	6,1	3
1	150	6,3	6	120	6,1	3
2	150	6,3	6	100	6,1	3
3	100	6,3	6	100	6,1	3
4	80	6,3	6	50	6,1	3
5	100	6,3	6	80	6,1	3
6	100	6,3	6	100	6,1	3
7	100	6,3	6	100	6,1	3
8	307	6,3	6	250	6,1	3
9	320	6,3	6	270	6,1	3
10	300	6,3	6	250	6,1	3
11	270	6,3	6	240	6,1	3
12	250	6,3	6	250	6,1	3
13	270	6,3	6	250	6,1	3
14	240	6,3	6	220	6,1	3
15	250	6,3	6	250	6,1	3
16	260	6,3	6	260	6,1	3
17	220	6,3	6	220	6,1	3
18	230	6,3	6	170	6,1	3
19	220	6,3	6	170	6,1	3
20	210	6,3	6	160	6,1	3
21	200	6,3	6	160	6,1	3
22	200	6,3	6	150	6,1	3
23	190	6,3	6	150	6,1	3
24	190	6,3	6	150	6,1	3

Генеральный директор



В.Ю.Воронин