

Т А Б Л И Ц А № 1
почасовых записей показаний электрических счетчиков
в режимный день **19 декабря 2018г.**

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ввод 1, Тр-р № 1 К - 9600			ввод 2, тр-р № 2 К - 9600			ввод 1 Тр-р № 1 К - 9600			ввод 2 Тр-р № 2 К - 9600		
	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.	Показания счетчика	раз- ность	расход эл.энерг.
0	5 385,990			4 914,888			2 792,633			2 747,377		
1	5 386,188	0,2	1 901	4 915,006	0,1	1 133	2 792,750	0,1	1 123	2 747,424	0,0	451
2	5 386,395	0,2	1 987	4 915,130	0,1	1 190	2 792,876	0,1	1 210	2 747,478	0,1	518
3	5 386,589	0,2	1 862	4 915,241	0,1	1 066	2 792,990	0,1	1 094	2 747,525	0,0	451
4	5 386,793	0,2	1 958	4 915,362	0,1	1 162	2 793,108	0,1	1 133	2 747,573	0,0	461
5	5 386,997	0,2	1 958	4 915,500	0,1	1 325	2 793,226	0,1	1 133	2 747,621	0,0	461
6	5 387,202	0,2	1 968	4 915,605	0,1	1 008	2 793,345	0,1	1 142	2 747,670	0,0	470
7	5 387,436	0,2	2 246	4 915,801	0,2	1 882	2 793,466	0,1	1 162	2 747,727	0,1	547
8	5 387,733	0,3	2 851	4 916,009	0,2	1 997	2 793,613	0,1	1 411	2 747,807	0,1	768
9	5 388,080	0,3	3 331	4 916,249	0,2	2 304	2 793,778	0,2	1 584	2 747,911	0,1	998
10	5 388,478	0,4	3 821	4 916,527	0,3	2 669	2 793,955	0,2	1 699	2 748,020	0,1	1 046
11	5 388,813	0,3	3 216	4 916,757	0,2	2 208	2 794,096	0,1	1 354	2 748,104	0,1	806
12	5 389,159	0,3	3 322	4 916,993	0,2	2 266	2 794,248	0,2	1 459	2 748,192	0,1	845
13	5 389,514	0,4	3 408	4 917,253	0,3	2 496	2 794,408	0,2	1 536	2 748,289	0,1	931
14	5 389,878	0,4	3 494	4 917,519	0,3	2 554	2 794,568	0,2	1 536	2 748,392	0,1	989
15	5 390,252	0,4	3 590	4 917,772	0,3	2 429	2 794,732	0,2	1 574	2 748,480	0,1	845
16	5 390,538	0,3	2 746	4 917,959	0,2	1 795	2 794,847	0,1	1 104	2 748,543	0,1	605
17	5 390,851	0,3	3 005	4 918,170	0,2	2 026	2 794,975	0,1	1 229	2 748,612	0,1	662
18	5 391,125	0,3	2 630	4 918,349	0,2	1 718	2 795,096	0,1	1 162	2 748,670	0,1	557
19	5 391,477	0,4	3 379	4 918,555	0,2	1 978	2 795,247	0,2	1 450	2 748,738	0,1	653
20	5 391,668	0,2	1 834	4 918,688	0,1	1 277	2 795,339	0,1	883	2 748,784	0,0	442
21	5 391,913	0,2	2 352	4 918,843	0,2	1 488	2 795,464	0,1	1 200	2 748,842	0,1	557
22	5 392,144	0,2	2 218	4 918,989	0,1	1 402	2 795,578	0,1	1 094	2 748,897	0,1	528
23	5 392,365	0,2	2 122	4 919,116	0,1	1 219	2 795,690	0,1	1 075	2 748,945	0,0	461
24	5 392,600	0,2	2 256	4 919,254	0,1	1 325	2 795,815	0,1	1 200	2 749,001	0,1	538
итого			63 456			41 914			30 547			15 590

Генеральный директор



В.Ю. Воронин

ТАБЛИЦА № 2
 почасовых записей показаний электрических счетчиков сторонних потребителей
 в режимный день **19 декабря 2018г.**

ОАО ЯргЭТ, АО опытный з-д "Паксистем"

наименование потребителей

Часы суток	Активная энергия									Реактивная энергия								
	ОАО ЯргЭТ, фид. 33			ОАО ЯргЭТ, фид. 35			АО "Оп. з-д "Паксистем", фид. 18			ОАО ЯргЭТ фид. 33			ОАО ЯргЭТ фид. 35			АО "Оп. з-д "Паксистем" фид. 18		
	расчетн.коэф. 3600			расчетн.коэф. 3600			расчетн.коэф. 1800			расчетн.коэф. 3600			расчетн.коэф. 3600			расчетн.коэф. 1800		
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час	Показания счетчика	Разность	Расход эл.эн. за час	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час	Показания счетчика	Разность	Расход эл.эн. за час	Показания счетчика	Разность	Расход эл.эн. за час	Показания счетчика	Разность	Расход эл.эн. за час
0	2 899,784			23,912			6730,401			1 232,777			2,992			2132,676		
1	2 899,803	0,02	68	23,912	0,00	0	6730,497	0,10	173	1 232,795	0,02	65	2,992	0,00	0	2132,676	0,00	0
2	2 899,821	0,02	65	23,913	0,00	4	6730,587	0,09	162	1 232,815	0,02	72	2,992	0,00	0	2132,676	0,00	0
3	2 899,837	0,02	58	23,913	0,00	0	6730,678	0,09	164	1 232,832	0,02	61	2,992	0,00	0	2132,676	0,00	0
4	2 899,864	0,03	97	23,913	0,00	0	6730,762	0,08	151	1 232,852	0,02	72	2,992	0,00	0	2132,676	0,00	0
5	2 899,893	0,03	104	23,914	0,00	4	6730,834	0,07	130	1 232,872	0,02	72	2,992	0,00	0	2132,676	0,00	0
6	2 899,920	0,03	97	23,914	0,00	0	6730,967	0,13	239	1 232,891	0,02	68	2,992	0,00	0	2132,676	0,00	0
7	2 900,008	0,09	317	23,914	0,00	0	6731,169	0,20	364	1 232,915	0,02	86	2,992	0,00	0	2132,676	0,00	0
8	2 900,124	0,12	418	23,915	0,00	4	6731,413	0,24	439	1 232,942	0,03	97	2,992	0,00	0	2132,676	0,00	0
9	2 900,261	0,14	493	23,915	0,00	0	6731,673	0,26	468	1 232,973	0,03	112	2,992	0,00	0	2132,677	0,00	2
10	2 900,397	0,14	490	23,915	0,00	0	6731,985	0,31	562	1 233,003	0,03	108	2,992	0,00	0	2132,679	0,00	4
11	2 900,502	0,11	378	23,916	0,00	4	6732,257	0,27	490	1 233,027	0,02	86	2,992	0,00	0	2132,680	0,00	2
12	2 900,607	0,11	378	23,916	0,00	0	6732,525	0,27	482	1 233,050	0,02	83	2,992	0,00	0	2132,680	0,00	0
13	2 900,707	0,10	360	23,917	0,00	4	6732,817	0,29	526	1 233,074	0,02	86	2,992	0,00	0	2132,682	0,00	4
14	2 900,828	0,12	436	23,917	0,00	0	6733,114	0,30	535	1 233,101	0,03	97	2,992	0,00	0	2132,686	0,00	7
15	2 900,968	0,14	504	23,917	0,00	0	6733,418	0,30	547	1 233,132	0,03	112	2,992	0,00	0	2132,689	0,00	5
16	2 901,083	0,12	414	23,918	0,00	4	6733,621	0,20	365	1 233,158	0,03	94	2,992	0,00	0	2132,690	0,00	2
17	2 901,215	0,13	475	23,918	0,00	0	6733,891	0,27	486	1 233,188	0,03	108	2,992	0,00	0	2132,690	0,00	0
18	2 901,345	0,13	468	23,918	0,00	0	6734,115	0,22	403	1 233,218	0,03	108	2,992	0,00	0	2132,690	0,00	0
19	2 901,491	0,15	526	23,919	0,00	4	6734,391	0,28	497	1 233,253	0,03	126	2,992	0,00	0	2132,690	0,00	0
20	2 901,554	0,06	227	23,919	0,00	0	6734,560	0,17	304	1 233,272	0,02	68	2,992	0,00	0	2132,690	0,00	0
21	2 901,630	0,08	274	23,919	0,00	0	6734,755	0,19	351	1 233,295	0,02	83	2,992	0,00	0	2132,690	0,00	0
22	2 901,679	0,05	176	23,920	0,00	4	6734,936	0,18	326	1 233,315	0,02	72	2,992	0,00	0	2132,690	0,00	0
23	2 901,716	0,04	133	23,920	0,00	0	6735,047	0,11	200	1 233,332	0,02	61	2,992	0,00	0	2132,690	0,00	0
24	2 901,751	0,04	126	23,921	0,00	4	6735,137	0,09	162	1 233,353	0,02	76	2,992	0,00	0	2132,690	0,00	0
Итого			7 081			32			8 525			2074	2,992		0	2132,690		25

Генеральный директор

В.Ю. Воронин

150003, г. Ярославль

Северная п/ст,

Служба электрических режимов
центра управления сетями

ПОКАЗАНИЯ

приборов на трансформаторах № 1 и № 2, установленных
на п/ст "Свободный труд" 110/6 кВ ООО "Энергоресурс"

19 декабря 2018г.

Часы суток	трансформатор № 1			трансформатор № 2		
	I (A)	U (кВ)	положен. анцапф.	I (A)	U (кВ)	положен. анцапф.
0	200	6,2	6	100	6,1	3
1	160	6,2	6	100	6,1	3
2	200	6,2	6	100	6,1	3
3	200	6,2	6	100	6,1	3
4	150	6,2	6	100	6,1	3
5	180	6,2	6	110	6,1	3
6	200	6,2	6	120	6,1	3
7	250	6,2	6	200	6,1	3
8	310	6,2	6	200	6,1	3
9	360	6,2	6	230	6,1	3
10	320	6,2	6	230	6,1	3
11	360	6,2	6	260	6,1	3
12	360	6,2	6	230	6,1	3
13	360	6,2	6	260	6,1	3
14	280	6,2	6	210	6,1	3
15	310	6,2	6	200	6,1	3
16	300	6,2	6	190	6,1	3
17	300	6,2	6	190	6,1	3
18	270	6,2	6	150	6,1	3
19	230	6,2	6	130	6,1	3
20	208	6,2	6	150	6,1	3
21	220	6,2	6	140	6,1	3
22	230	6,2	6	140	6,1	3
23	230	6,2	6	120	6,1	3
24	210	6,2	6	120	6,1	3

Генеральный директор



В.Ю. Воронин